




## FICHE DESCRIPTIVE

Rétrocession du réseau « ARNAUD » situé sous la RD 902,  
Avenue du Col de l'Izoard lieu dit Cros du Cabre / Gueyt  
05100 BRIANÇON

### Situation



### Construction :

Date de construction : début des années 1980 (devis datant de 1978 et 1979 / réseau existant sur plan de 1985)

Entreprise de construction : entreprise de maçonnerie et de TP Joseph POUILLIAN

### Caractéristiques :

- Linéaire : 270 ml environ
- Diamètre : 250 mm
- Nature de la canalisation : buse béton
- Profondeur : 130 cm
- ITV (inspection télévisée) : réalisée par la SEERC en 2012 sans enregistrement

Résultat de l'ITV : état correct (pas de dégradation majeure du réseau rendant ce dernier inexploitable)